Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
4 priedas

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Utenos vandenys“	***183633981***

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor-pusas	buto ar negyvena-mosios patalpos nr.
Utenos r.	Naujasodžio kaimas	Vandenų	1		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 389 65110	8 389 65104	info@utenosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Utenos aglomeracija					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor-pusas	buto ar negyvena-mosios patalpos nr.
Utenos r.	Utena	Palijoniškio	22		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 389 65098	8 389 65104	i.dumbraviene@utenosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: už ***2020metus***

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1820029	Temperatūra, ^{0}C		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	1.3 3.6 2.9 2.4 2.7 4.4 4.6 8.1 10.6 9.8 11.8 14.8 16.9 17.0 16.0 16.0 14.8 13.8 11.9 7.0 7.8 7.1 3.6 2.5	/1/, (7psl.).	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	1820029	pH		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val	8.1 8.1 7.9 8.1 8.0 8.2 8.0 8.2 8.0 8.3 8.1 8.2 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.1 8.0 8.3 8.1 8.0 8.0 8.1	LST EN ISO 10523: 2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	1820029	Ištirpęs deguonis, mg/l O_2	≥6,5	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02 ,13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 va.l 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val. 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	10.8 10.1 12.3 9.0 9.2 11.6 11.0 9.8 9.8 9.2 8.4 8.0 7.6 7.4 7.6 6.8 8.8 8.3 9.2 8.9 8.8 11.9 13.4 13.1	LST EN ISO 5814:2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	1820029	Spalva, m^{-1}		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	2.5 2.6 2.5 3.2 2.9 3.1 3.2 3.0 3.1 3.2 3.1 5.7 4.2 4.7 2.0 1.8 2.2 1.9 2.2 1.8 2.0 2.3 1.9 2.1	LST EN ISO 7887:2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	1820029	$ChDS_{Mn}$, mg/l O_2		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	12 13 12 13 12 12 11 9.7 11 14 9.8 15 8.3 8.3 6.6 4.2 6.8 5.3 8.2 5.8 8.8 9.2 11 8.8	/1/, (73psl.)	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	1820029	ChDS Cr, mg/l O_2		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	31 33 28 30 29 31 30 32 20 23 39 43 33 18 28 25 28 20 22 23 21 25 49 29	LAND 83:2006	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	1820029	$BDS_{7,}$ mg/l O_2	3,30	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	2.1 1.8 1.8 1.6 1.9 1.8 2.0 1.9 2.2 2.4 2.0 1.8 1.7 1.1 1.1 1.3 1.1 1.6 2.0 1.3 1.4 1.8 2.1 2.3	LAND 47-2:2007	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	1820029	Amonio azotas, mg/lN	0,20	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	0.12 0.12 0.11 0.042 0.078 0.023 0.031 0.11 0.10 0.087 0.14 0.10 0.094 0.067 0.092 0.082 0.064 0.063 0.075 0.037 0.063 0.091 0.20 0.15	LAND 38:2000	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	1820029	Nitritinis azotas, mg/lN		x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	0.012 0.016 0.020 0.007 0.12 0.005 0.013 0.006 0.011 0.013 0.019 0.022 0.027 0.011 0.006 0.006 0.013 0.007 0.025 0.012 0.013 0.021 0.021 0.016	LAND 39:2000	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	1820029	Nitratinis azotas, mg/lN	2,30	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 va.l 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	1.1 2.1 1.8 1.7 1.8 2.0 1.8 1.1 0.90 1.1 0.48 0.56 0.23 0.65 0.54 0.33 0.57 0.38 0.63 0.50 0.37 0.68 0.58 0.55	LAND 65:2005	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	1820029	Bendrasis azotas, mg/l	3,0	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	1.9 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.0 1.9 2.1 1.9 1.9 2.2 2.0 2.8 2.1 1.9 1.7 2.0 1.8 2.0 2.5	LAND 59:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	1820029	Fosfatinis fosforas, mg/lP	0,090	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	0.024 0.023 0.027 0.024 0.027 0.023 0.028 0.040 0.036 0.022 0.039 0.053 0.050 0.039 0.038 0.037 0.038 0.034 0.031 0.037 0.035 0.034 0.038 0.025	LAND 58:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	1820029	Bendrasis fosforas, mg/l	0.140	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	0.049 0.045 0.053 0.035 0.042 0.044 0.047 0.067 0.077 0.055 0.070 0.087 0.081 0.067 0.058 0.051 0.059 0.050 0.063 0.050 0.051 0.058 0.072 0.089	LAND 58:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	1820029	Chloridai, mg/l	300	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.09.15, 14.05 val. 2020.10.05, 13.50 val. 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	13.3 16.1 16.7 9.73 13.4 14.0 15.4 14.7 13.8 14.4 14.9 16.6 16.4 15.2 17.3 15.9 19.4 17.2 18.2 20.4 19.0 20.3 20.7 27.0	LAND 63:2004	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	1820029	Sulfatai, mg/l	100	x-599721 y-6155092	0,110 km aukščiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.10 val. 2020.01.22, 13.15 val. 2020.02.03, 13.10 val. 2020.02.18, 13.15 val. 2020.03.02, 13.35 val. 2020.03.18, 13.10 val. 2020.04.06, 13.20 val. 2020.04.22, 13.10 val. 2020.05.04, 13.20 val. 2020.05.20, 13.15 val. 2020.06.02, 13.25 val. 2020.06.15, 13.10 val. 2020.07.07, 13.10 val. 2020.07.21, 13.10 val. 2020.08.03, 13.15 val. 2020.08.19, 13.10 val. 2020.09.03, 14.45 val. 2020.19.15,14.15 val 2020.10.05, 13.50 val 2020.10.21,13.00 val. 2020.11.04, 13.20 val. 2020.11.16, 13.15 val 2020.12.01, 13.20 val. 2020.12.15, 13.25 val.	24 14 17 25 16 12 10 11 13 14 14 11 10 16 9.6 8.6 9.5 10 9.8 8.5 10 11 9.2 8.8	LAND 63:2004	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1820029	Temperatūra, ^{0}C		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	1.6 4.2 3.4 2.9 3.2 4.8 5.0 8.7 11 10.4 12.7 15.6 18.0 19.4 18.5 18.3 15.3 14.8 12.7 8.1 8.2 7.9 3.8 2.9	/1/, (7psl.).	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	1820029	pH		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	8.1 8.1 7.9 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.3 8.1 8.1 8.0 8.2	LSTEN ISO 10523: 2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	1820029	Ištirpęs deguonis, mg/l O_2	≥6,5	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	10.0 9.7 11.8 9.7 9.5 11.0 10.4 9.3 9.4 9.0 8.3 7.8 7.2 7.2 7.4 6.6 8.6 8.1 9.0 9.4 8.6 11.6 13.1 12.9	LST EN ISO 5814:2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	1820029	Spalva m^{-1}		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	3.3 3.2 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6 3.7 3.5 5.1 4.9 5.2 2.5 2.6 3.1 5.2 4.2 2.1 2.6 3.1 2.8 2.7	LST EN ISO 7887:2012	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1820029	Skendinčios medžiagos, mg/l		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	7.8 5.2 7.2 2.4 4.0 5.0 3.2 6.8 5.0 8.4 6.8 8.2 5.6 1.6 4.8 3.4 4.0 2.0 3.2 12 7.2 5.2 6.8 13	LAND 46:2007	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	1820029	$ChDS_{Mn}$, mg/l O_2		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	13 12 13 13 13 13 13 11 12 14 10 15 8.7 7.5 7.2 7.2 7.0 7.0 8.9 7.0 9.4 9.6 13 9.1	/1/, (73psl.)	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	1820029	ChDS Cr, mg/l O_2		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	35 31 31 36 34 38 35 36 25 29 37 46 37 14 34 31 30 18 24 25 24 27 50 32	LAND 83:2006	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	1820029	$BDS_{7,}$ mg/l O_2	3,30	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	2.3 1.6 2.1 1.5 2.1 2.0 2.3 2.2 2.4 3.0 2.2 2.0 1.8 1.3 1.4 2.0 1.9 1.8 2.2 1.7 1.5 2.3 2.4 2.5	LAND 47-2:2007	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	1820029	Amonio azotas, mg/lN	0,20	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	0.13 0.11 0.13 0.023 0.087 0.042 0.041 0.13 0.12 0.10 0.17 0.13 0.095 0.072 0.12 0.11 0.083 0.033 0.099 0.077 0.11 0.13 0.18 0.19	LAND 38:2000	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	1820029	Nitritinis azotas, mg/lN		x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	0.015 0.017 0.022 0.006 0.14 0.013 0.014 0.008 0.013 0.018 0.025 0.029 0.028 0.022 0.015 0.008 0.015 0.005 0.032 0.029 0.021 0.027 0.027 0.036	LAND 39:2000	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	1820029	Nitratinis azotas, mg/lN	2,30	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	1.3 2.2 2.0 1.3 2.1 2.1 2.0 1.3 1.0 1.2 0.79 1.3 0.31 1.8 0.78 0.43 0.86 1.3 0.89 0.82 0.55 1.1 0.91 1.9	LAND 65:2005	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	1820029	Bendrasis azotas, mg/l	3,0	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	2.2 2.4 2.5 2.4 2.6 2.5 2.3 2.5 2.6 2.3 2.1 2.4 2.0 2.2 2.5 2.3 3.0 2.9 2.4 2.3 2.2 2.4 2.4 2.9	LAND 59:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	1820029	Fosfatinis fosforas, mg/lP	0,090	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	0.051 0.032 0.058 0.025 0.031 0.029 0.033 0.051 0.041 0.074 0.045 0.078 0.100 0.102 0.068 0.066 0.055 0.089 0.073 0.087 0.073 0.061 0.069 0.047	LAND 58:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	1820029	Bendrasis fosforas, mg/l	0.140	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	0.094 0.065 0.081 0.041 0.058 0.061 0.079 0.086 0.077 0.107 0.086 0.116 0.134 0.141 0.127 0.105 0.112 0.138 0.106 0.140 0.113 0.097 0.122 0.134	LAND 58:2003	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	1820029	Chloridai, mg/l	300	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	15.4 18.9 17.4 16.7 16.2 16.8 16.8 17.6 14.9 15.3 16.1 17.9 19.6 21.7 23.1 17.4 19.9 21.3 21.0 66.0 21.8 22.3 26.0 29.9	LAND 63:2004	Nr.1AT-238	2010.10.12

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus[1]	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas[2]	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	1820029	Sulfatai, mg/l	100	x-598193 y-6155693	Upė Vyžuona 3,5 km žemiau išleistuvo	12210310	Vyžuonos upė	2020.01.06, 13.20 val. 2020.01.22, 13.25 val. 2020.02.03, 13.20 val. 2020.02.18, 13.27 val. 2020.03.02, 13.45 val. 2020.03.18, 13.20 val. 2020.04.06, 13.35 val. 2020.04.22, 13.20 val. 2020.05.04, 13.27 val. 2020.05.20, 13.25 val. 2020.06.02, 13.35 val. 2020.06.15, 13.20 val. 2020.07.07, 13.20 val. 2020.07.21, 13.25 val. 2020.08.03, 13.25 val. 2020.08.19, 13.20 val. 2020.09.03, 15.00 val. 2020.09.15, 14.15 val. 2020.10.05, 14.00 val 2020.10.21,13.10 val. 2020.11.04, 13.25 val. 2020.11.16, 13.25 val 2020.12.01, 13.30 val. 2020.12.15, 13.40 val.	26 18 21 24 20 17 15 13 15 17 15 16 13 19 14 13 15 17 15 13 14 16 12 11	LAND 63:2004	Nr.1AT-238	2010.10.12

Pastabos:

/1/ - „Unifikuoti nuotekų ir pa-viršinių vandenų kokybės tyrimų metodai“. 1 dalis. Vilnius, 1994m

ChDS Cr – cheminis deguonies suvartojimas

$BDS_{7_}$ biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas

[1] Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

[2] Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

[3] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Vyžuonos upės monitoringo už 2020 m. duomenų analizė ir palyginimas su kriterijais, pateiktais „Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika“ patvirtinta LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 su pakeitimais (galiojanti suvestinė redakcija 2019.11.01) , taip pat palyginimas gautų duomenų su praėjusių metų monitoringo duomenimis, pateikta lentelėse:

2020 m.Vyžuonos upės monitoringo duomenų analizė

Eil. Nr.	Fizikiniai-cheminiai kokybės elementų rodikliai	Laboratorinių monitoringo tyrimų vidutiniai rezultatai, 2020 m.		Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fiz.-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes (gera)	Upės ekologinės būklės klasė Aukščiau išleistuvo/ žemiau išleistuvo
		Aukščiau išleistuvo	Žemiau išleistuvo		
1	Nitratų azotas, mg/l N	0.93	1.26	1,30-2,30	labai gera/labai gera
2	Amonio azotas, mg/l N	0.09	0.11	0,10-0,20	labai gera/gera
3	Bendras azotas., mg/l	2.12	2.43	2,00-3,00	gera/gera
4	Fosfatų fosforas, mg/l P	0.033	0.060	0,050 - 0,090	labai gera/ gera
5	Bendras fosforas., mg/l	0.059	0.101	0,100- 0,140	labai gera/ gera
6	BDS_7, mg/l,O_2	1.75	2.02	2,30 – 3,30	Labai gera/labai gera
7	Prisotinimas deguonimi, mg/lO_2	9.63	9.40	7,50 -6,50	Labai gera/labai gera

2020 m. Vyžuonos upės monitoringo duomenų palyginimas su 2019m. duomenimis:

Eil. Nr.	Fizikiniai-cheminiai kokybės elementų rodikliai	Laboratorinių tyrimų vidutiniai rezultatai (aukščiau išleistuvo)		Laboratorinių tyrimų vidutiniai rezultatai (žemiau išleistuvo)		Išvada /palyginimas Vidutinė koncentracija 2020m., lyginant su 2019m	
		2019m	2020m	2019m	2020m	Aukščiau išleistuvo	Žemiau išleistuvo
1	Nitratų azotas,mg/l N	0.53	0.93	0.89	1.26	+0.4	+0.37
2	Amonio azotas,mg/l N	0.09	0.09	0.12	0.11	0	-0.01
3	Bendras azotas, mg/l	2.00	2.12	2.40	2.43	+0.12	+0.03
4	Fosfatų fosforas, mg/l P	0.038	0.033	0.063	0.060	-0.005	-0.003
5	Bendras fosforas., mg/l	0.065	0.059	0.103	0.101	-0.006	-0.002
6	BDS_7, mg/lO_2	1.72	1.75	1.92	2.02	+0.03	+0.1
7	Prisotinimas deguonimi, mg/lO_2	10.0	9.63	9.7	9.40	-0.37	-0.3