UAB „Utenos vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė Utenos r. gyvenvietėse
2025 m.

Rodiklio pavadinimas	Mato nvt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	Antandraja	Ažugiriai	Ąžuolija	Biliakiemis	Daugailiai	Jotaučiai	Juknėnai	Kaimynai	Kaniūkai	Kirdeikiai	Kuktiškės	Klykiai	Leliūnai	Medeniai	Pačkėnai	Pakalniai	Plaušai-Vyžuonos	Radeikiai	Saldutiškis	Sėlė	Senieji Šiaudiniai	Sirutėnai	Sudeikiai	Šiaudiniai	Tauragnai	Užpaliai	Vaikutėnai	Velbiškės	Vilučiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Mikrobiologiniai rodikliai																															
Žarninės lazdelės (E. Coli)	skč./100ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Žarniniai enterokokai	skč./100ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Indikatoriniai rodikliai																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6
Savitasis elektros laidis	µs/cm	2500	530	633	417	566	434	579	440	419	515	560	444	540	603	445	401	4.99	591	529	546	630	595	532	586	621	396	536	578	447	609
Kvapo slenkstis	-	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP
Skonio slenkstis	-	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP	PVNNP
Spalva	mg/lPt	30	4	4	15	7	9	7	5	7	5	6	9	<2	13	5	<2	9	4	5	5	<2	5	6	8	<2	3	6	4	2	3
Drumstumas	NTU	4	<0.10	<0.10	0.72	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.19	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Permanganato indeksas	mg/lO_2	5	1.09	1.27	2.12	1.76	1.76	1.9	1.12	1.29	0.59	1.70	2.05	0.32	3.04	1.38	0.64	1.82	1.03	1.26	0.64	0.90	0.96	0.39	1.96	0.39	1.00	0.91	0.87	<0.35	0.55
Bendroji geležis	µg/l	200	<14	<14	83	<14	<14	<14	<14	50	<14	<14	15	<14	119	<14	14	31	<14	16	18	<14	21	25	26	<14	<14	<14	29	<14	<14
Amonis	mg/l	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.028	<0.02	0.29	<0.02	<0.02	0.21	<0.02	0.022	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.18	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Koliforminės bakterijos	skč./100ml	0/neaptikta	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Kolonijas sudarantys vnt. 22^{0}C temp	skč./100ml	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP	NNP
Cheminiai rodikliai																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
Nitratai	mg/l	50	1.88	2.78	1.48	1.74	0.61	3.07	2.16	1.45	1.47	5.65	1.16	14.0	1.24	1.31	0.74	1.01	2.02	2.12	0.98	2.52	1.69	1.26	1.59	1.24	1.62	3.75	1.42	0.40	0.43
Nitritai	mg/l	0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.017	<0.01	0.040	<0.01	0.030	0.045	<0.01	0.027	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.084	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
*Radiologiniai tyrimai**																															
Parametrai:																															
Tritis	Bq/l	100	**	**	<1.1	**	**	**	**	**	<1.1	<1.3	**	<1.3	**	**	**	**	**	**	**	<1.3	**	**	**	**	<1.3	<1.1	**	<1.1	**
Indikacinė dozė	mSv/metus	0,10	**	**	<0.1	**	**	**	**	**	<0.1	<0.1	**	<0.1	**	**	**	**	**	**	**	<0.1	**	**	**	**	<0.1	<0.1	**	<0.1	**

Pastabos:

1. PVNNP-priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių.
2. NNP- neturintis nebūdingų pokyčių
3. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
4. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Utenos vandenys" laboratorijoje.
5 .* Radiologiniai tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre.
6. ** - šiose gyvenvietėse radiologiniai tyrimai buvo atlikti 2019 m., 2023 m., 2024 m. Gauti rezultatai atitiko HN 24:2023 reikalavimus.

Parengė: laboratorijos viršininkė Rita Skrebiškienė Data: 2026-01-05
Tel.: +370 389 65098